

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce:

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. S.K.
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland
IČ: PL 5850006204

Výrobek:

Jednokřídlové dřevěné plné bezpečnostní požární a kouřotěsné uzávěry, typ OPAL

Popis a určení výrobku:

Interiérové otočné dveře osazené v ocelové, event. dřevěné zárubni. Tyto dveře se používají jako vstupní dveře s nárokem na akustický útlum (dveře s výsuvnou prahovou lištou: **Rw ≥ 32 dB**, dveře s dřevěným těsněným prahem: **Rw ≥ 33 dB**; neplatí pro dveře s výplní tvořenou deskou z lněného pazdeří) a zároveň slouží jako požární a/nebo kouřotěsné uzávěry. Použití je limitováno maximálním rozdílem teplot mezi místnostmi 5 °C a relativní vlhkostí max. 65 %. Klasifikace požární odolnosti dveří podle ČSN EN 13501-2+A1 je **EI₂30-CO/ EW30-CO** (tepelné namáhání ze strany se závěsy nebo ze strany bez závěsů), resp. **EI₂20-CO/ EW30-CO** (tepelné namáhání pouze ze strany bez závěsů), klasifikace kouřotěsnosti dveří podle ČSN EN 13501-2+A1 je **S_a-CO/ S_m-CO** (namáhání přetlakem pouze ze strany bez závěsů). Konstrukce uzávěrů jsou druhu **DP3** (podle platné ČSN 73 0810). Dveře jsou rovněž certifikovány jako bezpečnostní, splňující bezpečnostní třídu RC 2 podle ČSN EN 1627.

Způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČO 000 15 679:

Certifikát č. 204/C5a/2015/080-019087 ze dne 4.9.2015

Protokol o certifikaci č. 080-019086 ze dne 22.9.2014,

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. 080-019085 ze dne 19.9.2014 (s platností do 19.9.2017), vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, AO 204, IČ: 000 15 679.

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a výrobek je za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití bezpečný. Zároveň byla přijata veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a s těmito základními požadavky.

V Bolszewu dne, 4.9.2015

Datum vystavení

PORTA KMI POLAND
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
84-239 BOLSZEWO, ul. Szkolna 54
tel. 58 677 81 00, fax 58 677 81 99
NIP 585-00-06-204
(28)

Paweł Jankowski, ředitel

Vystavil: razítko a podpis

Tento doklad je vydán provozovateli požárního uzávěru, výhradně pro typ, místo určení a výrobní čísla na něm uvedená!!!
Bez originálu podpisu dodavatele, otisku razítka – neplatné!!!