

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce:

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. S.K.
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Poland
IČ: PL 5850006204

Výrobek:

Jednokřídlové a dvoukřídlové dřevěné plné požární uzávěry a jednokřídlové dřevěné plné kouřotěsné uzávěry PORTA 42 dB.

Popis a určení výrobku:

Interiérové otočné dveře s dvěma polodrážkami, osazené v ocelové, event. dřevěné zárubni. Slouží jako vstupní dveře s nárokem na zvýšený akustický útlum ($R_w = 46 \text{ dB}$ – jednokřídlové dveře) a zároveň slouží jako požární a/nebo kouřotěsné uzávěry. Použití je limitováno maximálním rozdílem teplot mezi místnostmi $5 \text{ }^\circ\text{C}$ a relativní vlhkostí max. 65 %. Klasifikace požární odolnosti dveří podle ČSN EN 13501-2+A1 je **EI₁30-C0/ EI₂30-C0/ EW30-C0** (jednokřídlové dveře), resp. **EI₂30-C0/ EW30-C0** (dvoukřídlové dveře), klasifikace kouřotěsnosti dveří podle ČSN EN 13501-2+A1 je **S_a-C0/ S_m-C0**. Konstrukce uzávěrů jsou druhu **DP3** (podle platné ČSN 73 0810).

Způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., s použitím následujících dokladů, které vydala Autorizovaná osoba č. 204 – Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, IČO 000 15 679:

Certifikát č. 204/C5a/2014/080-019099 ze dne 30.9.2014

Protokol o certifikaci č. 080-019098 ze dne 30.9.2014,

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Stavební technické osvědčení č. 080-019097 ze dne 27.9.2014 (s platností do 27.9.2017), vydal Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0800 – PBS, Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 – Prosek, AO 204, IČ: 000 15 679.

Výrobce prohlašuje na svoji výlučnou zodpovědnost, že vlastnosti výše uvedeného výrobku splňují základní požadavky podle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., a výrobek je za podmínek obvyklého, popř. výrobcem určeného použití bezpečný. Zároveň byla přijata veškerá opatření, kterými je zabezpečena shoda výrobku uváděného na trh s technickou dokumentací a s těmito základními požadavky.

PORTA KMI POLAND

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

84-239 BOLSZEWO, ul. Szkolna 54

tel. 58 677 81 00, fax 58 677 81 99

NIP 585-00-06-204

(28)

V Bolszewu dne, 14.10.2014

Datum vystavení

Pawel Jankowski, ředitel

Vystavil: razítka a podpis

Tento doklad je vydán provozovatelům požárního uzávěru, výhradně pro typ, místo určení a výrobní čísla na něm uvedená!!!

Bez originálu podpisu dodavatele, otisku razítka – neplatné!!!