



SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 08/01/09/2017

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **Jednokrídlové a dvojkrídlové drevené dvere EI 30**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **DT-PP-DY, DT-OP-DY, DT-PP-2S, DT-OP-2S**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN 746481:2000, STN 746481:2000/Z1:2003 a STN 6481:2000/Z2:2006

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala: -

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Dvere s deklarovanou požiarou odolnosťou, tesnosťou proti prieniku dymu, vzduchovou nepriezvučnosťou a prievzdušnosťou sa používajú ako požiarne a dymotesné dvere v interiéri s definovanou oblasťou aplikácie podľa dokumentu C01/16/0020/2401/CC (vydal FIRES, s.r.o. 18. 12. 2014).

6. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Porta KMI Poland, Sp. z o.o. Sp. K., ul. Szkolna 54, 4-239 Bolszewo, Polsko

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: -

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

Systém I

9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:

SK01-ZSV-0321

FIRES, Osloboditeľ'ov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod	P.č. Lab.
Druh konštrukčného prvku	D3	Bez dokumentu	-
Požiarina odolnosť	E 30-C4 / EI ₁ 20-C4 / EI ₁ 30-C4 EI ₂ 20-C4 / EI ₂ 30-C4 / EW 30-C0	Uvedené v FIRES-JR-094-14-NURS	1
Odolnosť proti prieniku dymu	C4S _a / C4S ₂₀₀	Uvedené v FIRES-JR-095-14-NURS	1
Spol'ahlivosť automatického uzatváracieho mechanizmu	100 000 cyklov C4	Uvedené v FIRES-JR-094-14-NURS, NL-4452/A/LL/272K/07	1
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vyhovuje	Karty bezpečnostných údajov	-
Ovládacie sily	Trieda 3	0906/12/R25NK	1
Vyhotovenie výrobku	Vyhovuje	FIRES-JR-094-14-NURS	1
Vzduchová nepriezvučnosť	R _w (C,C _{trr})=32 dB	NA-0711/A/2007 (LA/1565/2008)	1
Prievzdušnosť	Trieda 2	0906/12/R25NK	1

P.č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	ITB (Instytut Techniki Budowlanej), Varsava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: -

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.


Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Head of Technology, Technology predstaviteľ manažmentu

.....
(meno a funkcia)

Bolszewo, 2.01.2017

.....
(miesto a dátum vydania)



.....
(podpis)