



Autorizovaná osoba 204

Rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 ze dne 6.5.2013

Pobočka 0800 – Požární bezpečnost staveb

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 204/C5a/2014/080-019083

V souladu s ustanovením § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku

Jednokřídlové dřevěné plné požární a kouřotěsné uzávěry typu PORTA EI30 MF

jsou otočné dveře s polodrážkou, osazené do ocelové zárubně. Tyto dveře jsou určeny pro použití v interiéru, kde slouží jako vstupní dveře s nárokem na zvýšený akustický útlum $R_w = 32$ dB a zároveň jako požární, požárně kouřotěsné nebo kouřotěsné uzávěry. Klasifikace požární odolnosti a kouřotěsnosti podle ČSN EN 13501-2+A1 požárních uzávěrů je EI₂15-C0/ EI₂30-C0/ EW30-C0, požárně kouřotěsných uzávěrů je EI₂15-C0 S_a, S_m/ EI₂30-C0 S_a, S_m/ EW30-C0 S_a, S_m a kouřotěsných uzávěrů je S_a-C0/ S_m-C0. Konstrukce uzávěrů jsou druhu DP3 (podle platné ČSN 73 0810).

Žadatel - výrobce:

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o. S.K.

IČO: 585 00 06 204
Adresa: Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko
Výrobna: Bolszewo
Adresa: Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko
Zakázka: Z080140155

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené stavebním technickým osvědčením:
STO č. 080-019081 ze dne 17. září 2014
- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol o výsledku certifikace č. 080-019082 ze dne 20. září 2014, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.


Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Praha, 20. září 2014




Ing. Iveta Jiroutová
zástupce vedoucího autorizované osoby 204