

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

## Autorizovaná osoba 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

vydává

# CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2022/024

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

**Požární uzávěr:**

**Jednokřídlové (DTS-PP30) a dvoukřídlové (DTS-PP30-2) ocelové dveře s polodrážkou, plně nebo částečně prosklené, s prahem nebo bez prahu, osazené v ocelové zárubni – obchodní označení Steel EI 30 PLUS**

Výrobce:

**PORTA KMI POLAND S.A.**  
ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo  
Polsko  
REGON (IČ): 190542423

Místo výroby:

**PORTA KMI POLAND S.A.**  
ul. Strefowa 6/8, 19-300 Elk  
Polsko  
REGON (IČ): 190542423

prezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

**STO č. 209-024-22 ze dne 11.04.2022** vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 11.04.2027.

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2 ČSN EN 16034 STO 209-024-22	EI <sub>2</sub> 30
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP1

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC-024-22 ze dne 11.04.2022**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 11.04.2022 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčením, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.



**Datum vydání: 11. dubna 2022**

**Ing. Petr Sláčík**  
zástupce ředitele AO 209