

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

## Autorizovaná osoba 209

Rozhodnutí o udělení autorizace č. 06/2017, vydané ÚNMZ dne 1. února 2017

vydává

# CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. AO209/C5/2023/034

V souladu s ustanovením § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

### Požární a/nebo kouřotěsný uzávěr:

**Jednokřídlové dřevěné plné hladké dveře, s polodrážkou nebo bez polodrážky (systém PORTA DT–A37) s akustickým útlumem – obchodní označení SILENCE, osazené v ocelové zárubni (typ DT–A37/M) nebo ve dřevěné / MDF rámové zárubni (typ DT–A37/D) nebo ve dřevěné obložkové zárubni (typ DT–A37/PS)**

Výrobce a místo výroby:  
**PORTA KMI POLAND S.A.**  
 ul. Szkolna 54, 84–239 Bolszewo  
 POLSKO  
 REGON (IČO): 190542423

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku, provedla počáteční prověrku v místě výroby, posoudila systém řízení výroby a zjistila, že

- uvedený výrobek splňuje požadavky související se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády stanovené určenými normami, stavebním technickým osvědčením:

**STO č. 209-034-23 ze dne 03.04.2023** vydané Autorizovanou osobou 209 s platností do 03.04.2028.

Jedná se o následující vlastnosti:

Vlastnost	Technický předpis	Klasifikace / hodnota
Požární odolnost	ČSN EN 13501-2	El <sub>1</sub> 30 / S <sub>a</sub> / S <sub>200</sub> – požární a kouřotěsné dveře
	ČSN EN 16034 STO 209-034-23	El <sub>1</sub> 30-C / S <sub>a</sub> -C / S <sub>200</sub> -C – požární a kouřotěsné dveře se samozavíračem
Kouřotěsnost	ČSN EN 13501-2	S <sub>a</sub> / S <sub>200</sub> – kouřotěsné dveře
	ČSN EN 16034 STO 209-034-23	S <sub>a</sub> -C / S <sub>200</sub> -C – kouřotěsné dveře se samozavíračem
Druh konstrukce	ČSN 73 0810	DP3

- systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedenými určenými normami, stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 výše uvedeného nařízení vlády.

Certifikát je vydán na základě **Protokolu o certifikaci č. PC-034-23 ze dne 03.04.2023**, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek, základní popis a popř. zobrazení certifikovaného výrobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 03.04.2023 a zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky a podmínky stanovené v určených normách, stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba nezmění nebo nezruší tento certifikát.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby u výrobce, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení § 5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci.

**Datum vydání: 3. dubna 2023**



**Ing. Petr Sláčík**  
zástupce ředitele AO 209